

**Esclarecimento** 01/06/2022 17:11:23

Analisando a planilha orçamentária em conjunto com o projeto de combate a incêndio deste TRE, não observamos os itens de automatização dos sistemas hidráulicos (SPK e hidrantes), como chave de fluxo ou pressostatos, manômetros e quadros de comando das bombas. Acrescente-se a isso a falta de comunicação destes dispositivos com a central de detecção e alarme de incêndio quando as bombas entrarem em operação. Haverão tais dispositivos? Em afirmativo, deveremos acrescentar a planilha a ser apresentada na data da licitação? Também verificamos que a bitola dos cabos elétricos especificados em planilha não atendem à instalação das bombas, uma vez que teremos 2 bombas de 15 CV. O cabo apropriado deverá ser incluído em planilha da empresa participante?

Fechar

**Resposta** 01/06/2022 17:11:23

A ausência de determinados dispositivos na planilha se deve ao fato destes já estarem presentes no atual sistema de combate a incêndio. Além disso, solicitamos que sejam verificados os projetos elaborados pela empresa PACI que subsidiaram a elaboração do orçamento do que será executado nesta licitação.

Fechar