

COMPRASNET  
Pregão Eletrônico



**Esclarecimento** 26/08/2021 14:14:05

Em análise do Edital do Pregão Eletrônico N.19/2021, gostaríamos de saber se, com relação às baterias de 33Ah, seriam aceitas modelos cujo dimensional contemple 195mm de comprimento x 130 mm de largura x 163 mm de altura.

Fechar

COMPRASNET  
Pregão Eletrônico



**Resposta** 26/08/2021 14:14:05

Em relação ao esclarecimento solicitado, respondemos que serão aceitas as baterias de até 195 mm de comprimento, então seriam aceitas sim as dimensões propostas no questionamento.

Fechar