



## Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 21/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Online

Avisos (0) Impugnações (0) **Esclarecimentos (1)**



28/09/2023  
17:01



Está sendo solicitado: no tem O1 - Nobreak 1500VA, 8 tomadas NBR 14136 (5 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita) e Botão Liga/Desliga: Temporizado. 1) No mercado nacional existem fabricantes que disponibilizam em sua linha de montagem Nobreaks contendo 08 tomadas todas já instaladas em seu gabinete, assim dispensando a necessidade do uso de cabo / extensões para utilização de novas tomadas, assim otimizando espaço e garantindo a qualidade e segurança da funcionalidade dos nobreaks com todas tomadas já disponibilizadas no equipamento. 2) Ao requisitar o botão liga/desliga temporizado, entendemos que o que o vosso órgão busca é um botão com proteção contra desligamentos acidentais. Por isso entendemos, ainda, que será aceito como equivalente ao demandado no edital a oferta de um equipamento que disponha desta funcionalidade, uma vez que sua chave liga/desliga está disposta em plano inferior ao gabinete, sendo necessária a pressão do usuário para acionamento da chave. Por esses motivos e visando a ampliação da disputa, a igualdade de oportunidade entre as licitantes, a finalidade e a segurança da contratação, entendemos que poderemos ofertar os Nobreaks 1500VA - com 08 tomadas de saída padrão NBR 14136 instaladas no painel traseiro, com o botão liga/desliga disposto no plano inferior ao gabinete, não possibilitando o acionamento acidental da chave, atendendo assim com qualidade e com custo-benefício as necessidades do TSE/DF - Supremo Tribunal Federal - Tribunal Superior Eleitoral. Está correto nosso entendimento?



: cadastradas



Em atenção à solicitação de esclarecimentos, seguem as resposta: 1) Com base no Termo de Referência que estabelece a especificação da conexão de saída como "8 tomadas NBR 14136 (5 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita)", é correto entender que o nobreak deve, no mínimo, oferecer 8 tomadas de saída. Essas tomadas podem ser distribuídas de forma flexível, com 5 delas já instaladas no painel traseiro e a opção de adicionar mais 3 por meio de uma extensão elétrica gratuita. Essa abordagem visa promover a concorrência e a flexibilidade nas opções de configuração. Portanto, a oferta de Nobreaks com as 8 tomadas já instaladas em seu gabinete está de acordo com as especificações do edital e é aceitável, pois atende aos requisitos estabelecidos, permitindo que os licitantes possam escolher entre essa configuração ou a adição das tomadas por meio da extensão elétrica. Isso proporciona uma maior variedade de opções aos concorrentes. 2) Ao analisar a solicitação de um "botão liga/desliga temporizado" e a alegação de que um botão com proteção contra desligamentos acidentais poderia ser considerado equivalente, devemos observar que o Termo de Referência do edital é a principal fonte de orientação para a aquisição. De acordo com o Termo de Referência, a especificação é clara quanto à necessidade de um "botão liga/desliga temporizado." Portanto, o entendimento apresentado, embora compreensível, não está de acordo com as especificações do edital. Para estar em conformidade com o edital, é necessário que o nobreak apresente um botão liga/desliga temporizado, conforme estabelecido no documento de referência. Qualquer outra

Atualizar Configurações



Acesso à Informação

Em atenção à solicitação de esclarecimentos, seguem as resposta: 1) Com base no Termo de Referência que estabelece a especificação da conexão de saída como "8 tomadas NBR 14136 (5 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita)," é correto entender que o nobreak deve, no mínimo, oferecer 8 tomadas de saída. Essas tomadas podem ser distribuídas de forma flexível, com 5 delas já instaladas no painel traseiro e a opção de adicionar mais 3 por meio de uma extensão elétrica gratuita. Essa abordagem visa promover a concorrência e a flexibilidade nas opções de configuração.

Portanto, a oferta de Nobreaks com as 8 tomadas já instaladas em seu gabinete está de acordo com as especificações do edital e é aceitável, pois atende aos requisitos estabelecidos, permitindo que os licitantes possam escolher entre essa configuração ou a adição das tomadas por meio da extensão elétrica. Isso proporciona uma maior variedade de opções aos concorrentes.

2) Ao analisar a solicitação de um "botão liga/desliga temporizado" e a alegação de que um botão com proteção contra desligamentos acidentais poderia ser considerado equivalente, devemos observar que o Termo de Referência do edital é a principal fonte de orientação para a aquisição. De acordo com o Termo de Referência, a especificação é clara quanto à necessidade de um "botão liga/desliga temporizado."

Portanto, o entendimento apresentado, embora compreensível, não está de acordo com as especificações do edital. Para estar em conformidade com o edital, é necessário que o nobreak apresente um botão liga/desliga temporizado, conforme estabelecido no documento de referência. Qualquer outra funcionalidade, como uma proteção contra desligamentos acidentais, não pode ser considerada equivalente se não cumprir a especificação solicitada no edital.

atenciosamente, Fábio Leal - Pregoeiro