

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90062/2024 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Avisos (1)	Impugnações (2)	Esclarecimentos (3)
25/11/2024 10:16		<p data-bbox="557 311 1485 353">Prezados (as), tendo em vista o processo de Pregão Eletrônico n° 90062/2024 - Processo SEI n°.:0017587-95.2024.6.27.8000 - segue solicitação de Esclarecimentos :</p> <p data-bbox="557 356 1485 506">· Com relação ao item 17, “Botoeira de Emergência” do edital, questionamos: No subitem 7, o equipamento deverá suportar “Temperatura de Operação: +10 a 90 C;”. Entendemos que a faixa de temperatura de -10 °C a +55 °C seria mais adequada, atendendo plenamente às condições ambientais esperadas e anulando a necessidade de suportar temperaturas tão elevadas quanto 90 °C, que dificilmente encontramos em amplas pesquisas feitas pelo mercado. Essa alteração poderia também trazer benefícios em termos de otimização de custos. É correto considerar?</p> <p data-bbox="557 530 1485 595">· Segundo previsto pelo item 20 “Videowall 2x3” do edital. Em seu subitem 3. B) foi definido o uso exclusivo da tecnologia IPS para o vídeo wall. Entendemos que serão aceitas tecnologias superiores ao exigido, desde que seja cumprido todos os outros requisitos. Está correto nosso entendimento?</p> <p data-bbox="557 620 804 658">No aguardo dos esclarecimentos, Atenciosamente,</p> <p data-bbox="557 683 1485 721">Correto o entendimento. Por se tratar de um equipamento acessório ao projeto, poderão ser aceitos itens com temperatura de operação inferior, desde que atendam às demais características técnicas do produto.</p> <p data-bbox="557 745 1485 810">Correto o entendimento. Por se tratarem de especificações técnicas mínimas, serão aceitos itens com características superiores às especificadas no edital, desde que tal superioridade seja comprovada por documentação emitida pelo fabricante (como fichas técnicas, cartas, etc.).</p> <p data-bbox="557 835 927 851">São Luis-MA, datado e assinado eletronicamente.</p> <p data-bbox="557 920 676 936">Luanne Batalha</p> <p data-bbox="557 960 946 976">Assessoria de Segurança Institucional e Inteligência</p>